


LEGENDA

- A Retea de alimentare cu apa stradala existenta din PE Pn 10 DN 160 mm
- A Retea de alimentare cu apa in incinta obiectivului existenta din PE Pn 10 DN 90 mm
- Hie1, Hie 2 Hidranti de incendiu existenti;
- CA Camin de apometru

HIDRANTI EXTERIORI

- numar bucati hidranti subtereni Dn 80 existenti n=2;
- numar total de hidranti exteriori n=2;
- debit minim hidrant q=5.0 l/s, debit calcul instalatie qcalcul=10.0 l/s;
- distanta minima de ampasare a hidrantului fata de cladira protejata 5.0 m;



ACEST DOCUMENT SI INFORMATIILE CUPRINSE IN EL SUNT PROPRIETATEA **DINAMIC PROIECT S.R.L.** SI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT.

VERIFICATOR EXPERT	NUME:	SEMNATURA:	CERINTA:	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
	DINAMIC PROIECT S.R.L. Str. Pinului, nr.8C, ap.2, loc. Alba Iulia Tel.: 0729004563 e-mail: dinamicproiect@yahoo.com		Beneficiar :	R.A. - A.P.P.S. - BUCURESTI S.R.S. - SINAIA	Proiect nr. : 05/2024
SPECIFICATIE:	NUME:	SEMNATURA:	Scara : 1:500	Titlu proiect : DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX HOTEL CINDREL" - PALTINIS	Faza : D.T. AVIZ/AUT. ISU
Sef proiect	arh. Raluca ISPAS		Data : 10.2024	Titlu plansa : Instalatii de stingere cu hidranti Plan de situatie	Plansa nr. : IH_00
Proiectat	ing. David STEFAN				
Desenat	ing. David STEFAN				