



LEGENDA

	Conducta alimentare cu apa din otel pentru stingerea incendiilor cu hidranti - proiectata;
	Conducta alimentare cu apa din otel rezervor / distribuitor hidranti (by-passe grup pompare) - proiectata;
	Conducta aspiratie/ refulare grup pompare hidranti - proiectata;
	Conducta teste grup pompare hidranti - proiectata;
GPH	Grup pompare hidranti interiori 1+1 avand caracteristicile Q=4.2 l/s si H=6 bar;
RH	Rezervor apa modular pentru stingerea incendiilor cu hidranti avand volumul V=3.0 mc;
DH	Distribuitor hidranti
RS	Robinet sferic;
RF	Robinet fluture;
CS	Clapeta de sens;
Rp	Robinet cu plutitor;
M	Manometru;

ACEST DOCUMENT ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN EL SUNT PROPRIETATEA **DINAMIC PROIECT S.R.L.** ȘI NU POT FI UTILIZATE, TRANSMISE SAU REPRODUSE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, FĂRĂ AUTORIZAREA SCRISĂ A AUTORULUI. UTILIZAREA DOCUMENTULUI TREBUIE SĂ FIE CONFORMĂ CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT.

VERIFICATOR EXPERT	NUME:	SEMNAȚURA:	CERINȚA:	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
	DINAMIC PROIECT S.R.L. Str. Pinului, nr.8C, ap.2, loc. Alba Iulia Tel.: 0729004563 e-mail: dinamicproiect@yahoo.com			Beneficiar : R.A. - A.P.P.S. - BUCUREȘTI S.R.S. - SINAIA	Proiect nr. : 05/2024
SPECIFICAȚIE:	NUME:	SEMNAȚURA:	Scara : 1:100	Titlu proiect : DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU AVIZARE ȘI AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX HOTEL CINDREL" - PALTINIS	Faza : D.T. AVIZ/AUT. ISU
Sef proiect	arh. Raluca ISPAS		Data : 10.2024	Titlu planșă : Instalații de stingere cu hidranti Plan stație pompare	Planșă nr. : IH_08
Proiectat	ing. David ȘTEFAN				
Desenat	ing. David ȘTEFAN				

